



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0483

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2024CCC0307-4648531





(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型号: TGB3-40

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 小型断路器                  型号: TGB3-40                  商 标: /                  样品数量: 63 台                  样品来源: 企业送样                  收样日期: 2024-12-12                  完成日期: 2025-01-14</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司                  委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区                  生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司                  生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区                  生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司                  生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:                  TGB3-40 Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ue: AC220V/230V/240V; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; 瞬时脱扣类型: B 型、C 型、D 型; Ics=Icn: 6000A; 极数: 1P+N(带一个保护极, N 极可开闭); 50/60Hz</p>	
<p>主检: 朱 琳 签名:  日期: 2025-01-22</p>	 <p>浙江省机电产品质量检测所                  浙江天正电气股份有限公司                  2025 年 01 月 23 日</p>
<p>审核: 蔡益州 签名:  日期: 2025-01-23</p>	
<p>签发: 马 琳 签名:  日期: 2025-01-23</p>	
<p>备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期寿命—Y 图;</p>	

## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1C242744
首页	√	1	C-06801-1C242744
报告组成	√	1	C-06801-1C242744
安全型式试验报告	√	111	C-06801-1C242744-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	C-06801-1C242744

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验